

11120/PW/2016/MR

Warszawa, dnia 21 października 2016 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania przetargowego na „Wykonanie prac geoinformatycznych dla planowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV”*

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie pkt. 12.1 SIWZ informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1.**

Wnoszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu wykonania Zamówienia poprzez zastosowanie innej niż opisana w SIWZ metody skaningu laserowego. Wniosek motywuję tym, że Wykonawca dysponuje inną technologią zapewniającą osiągnięcie celu Zamawiającego zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

**Odpowiedź 1.**

Pkt. 3.1 SIWZ ulega zmianie zgodnie z poniższą treścią:

*"Wykonanie chmury punktów terenu wraz z istniejącymi obiektami (budynki, linie krzyżujące, roślinność, grunt itp.) z dokładnością co najmniej 5 cm w pasie 1 000 m (po 500 m od wskazanego przez Zamawiającego wektora – Wariant III)." Zmiana wykonana w pkt. 3.1. SIWZ spowodowała usunięcie słów „skaningu laserowy” z pkt. 3.4d), 3.6c).*

Z poważaniem



Przewodniczący Komisji Przetargowej