

1495/PS/2016/KS

Katowice, dnia 05 kwietnia 2016 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

*Dotyczy: Przetargu na „Wykonanie profilu istniejącej linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Morzyczyn”.*

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie pkt. 12.1 SIWZ informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1.**

Czy naprężenie podstawowe przewodów ma być wyznaczone na podstawie:

- a. obecnego wykazu montażowego linii,
- b. skaningu lotniczego linii i pomiarów geodezyjnych

Jeżeli naprężenie przewodów ma zostać wyznaczone na podstawie pkt b., to czy będzie możliwość uzyskania informacji o obciążeniu danej linii w dniu dokonywania pomiarów zwisów?

**Odpowiedź 1.**

Naprężenia podstawowe zostaną wyznaczone przez Zamawiającego.

**Pytanie 2.**

Dla jakiej temperatury przewodów ma zostać sporządzony profil linii 400 kV ?

**Odpowiedź 2.**

Profil ma zostać sporządzony dla aktualnych warunków pogodowych.


**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie profili w skali poziomej 1:2000 i pionowej 1:200, które są zgodne ze standardami PSE?

**Odpowiedź 3.**

Tak, profile mają zostać wykonane zgodnie ze standardem PSE S.A.

Z poważaniem

PSE Inwestycje S.A.  
KIEROWNIK BIURA DS. ŚRODOWISKA  
  
Katarzyna Smoleń

PSE Inwestycje S.A.

00-033 Warszawa, ul. Wojciecha Górskiego 9, Sekretariat: tel. +48 22 321 31 01, fax. +48 22 828 40 03, [www.pse-inwestycje.pl](http://www.pse-inwestycje.pl)

NIP: 526-10-27-348, REGON 010953590, Nr KRS 0000092539  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS.  
Wysokość kapitału zakładowego: 4 666 100,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony

Numer rachunku bankowego:  
18102010260000110201786037