

372 /PR/2017/MB

Warszawa, 13.01.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy: wyrażenia zgody na zatrudnienie Podwykonawcy – „Wykonanie przeglądu odgórnego linii 400 kV Kozienice – Lublin i 220 kV Abramowice - Mokre”.**

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie

Prosiłbym o sprecyzowanie, jaki będzie sposób wyznaczania przęseł, ponieważ zakres z punktu 1 i 2 naszym zdaniem dotyczy stanowisk. Podsumowując, czy inżynier kontraktu będzie mógł wyznaczyć inne przęsła niż stanowiska słupowe?

Odpowiedź

Wykonawca na jednym stanowisku dokona sprawdzenia dokręcenia śrub i na ty samym stanowisku dokona wizualnej oceny poprawności montażu zawiesi przewodów OPGW, w tym poprawności montażu mostków uziemiających, wizualnej oceny poprawności montażu uchwytych oplotowych tłumików drgań na przewodach OPGW, jakości montażu wprowadzenia przewodów OPGW do wieszaka zapasu oraz mufy i montażu wieszaka zapasu oraz mufy.

Z poważaniem

**PSE Inwestycje S.A.**  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**PIONU REALIZACJI INWESTYCJI**

**Daniel Gieruszka**